

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЭЛЕКТРОПРИВОД ПЛАВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АА624-А

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМИ КЛАПАНАМИ. ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ С ПЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ НА КАМЕРЫ СМЕШЕНИЯ. ЭТИ ПРИВОДЫ ПОЗВОЛЯЮТ ТОЧНО ПОЗИЦИОНИРОВАТЬ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН, ОТКЛОНЯЯ ЕГО НА ЗАДАННЫЙ УГОЛ ОТКРЫТИЯ ИЛИ ЗАКРЫТИЯ. ПРИВОДЫ ОСНАЩЕНЫ МЕХАНИЧЕСКИМИ УПОРАМИ, ДОСТИГАЯ КОТОРЫХ, ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВЛИВАЮТСЯ, ПОЭТОМУ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОЛЬЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ.

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДОЛЖНЫ УСТАНОВЛИВАТЬСЯ В СУХОЙ СРЕДЕ, АБСОЛЮТНО СВОБОДНОЙ ОТ АГРЕССИВНЫХ ВЕЩЕСТВ. В СЛУЧАЕ НАРУЖНОГО МОНТАЖА ЭЛЕКТРОПРИВОД ДОЛЖЕН БЫТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ ЗАЩИЩЕН ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
ЭЛЕКТРОПРИВОД	1	
ПАСПОРТ ЭЛЕКТРОПРИВОДА	1	

ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ИНСТРУМЕНТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ИСКЛЮЧАЙТЕ ПОПАДАНИЕ ВЛАГИ ВНУТРЬ УСТРОЙСТВ. БЕРЕГИТЕ ИХ ОТ УДАРОВ И ПАДЕНИЙ. НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИХ МЕХАНИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ.

ДО МОНТАЖА ХРАНИТЕ УСТРОЙСТВА В СУХОМ ПОМЕЩЕНИИ, ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ — МЕЖДУ -20 И $+50$ °C.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЩИЩЕНО ОТ ГРЯЗИ И ВОДЫ. ПОСЛЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ ИЛИ ХРАНЕНИЯ УСТРОЙСТВ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ СЛЕДУЕТ ВЫДЕРЖАТЬ ИХ В ПОМЕЩЕНИИ, ГДЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ В СЕТЬ НЕ МЕНЕЕ 2 ЧАСОВ.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДИТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ В СООТВЕТСТВИИ С «ИНСТРУКЦИЕЙ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО КАЧЕСТВУ».

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА, КОМПЛЕКТНОСТИ И Т.П. ПОТРЕБИТЕЛЬ ОБЯЗАН ВЫЗВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ-ПРОДАВЦА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ И СОСТАВЛЕНИЯ АКТА ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ ПО КАЧЕСТВУ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА О ПРАВОМЕРНОСТИ ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ПРЕТЕНЗИИ.

ПРИ НАРУШЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ (ЗАКАЗЧИКОМ) ПРАВИЛ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ПРИЕМКИ, ХРАНЕНИЯ, МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЙ ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ СООТВЕТСТВИЕ ИЗДЕЛИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И МОНТАЖА.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 12 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ПРОДАЖИ ИЗДЕЛИЯ. ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОБРАЩАТЬСЯ В КОМПАНИЮ ООО «ПП «ТЕХВЕНТ».

ОБОРУДОВАНИЕ СНИМАЕТСЯ С ГАРАНТИИ В СЛУЧАЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ИЛИ ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РЕМОНТА, ЧАСТИЧНОЙ ИЛИ ПОЛНОЙ РАЗРАБОТКИ ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСОВАНИЯ ДАННЫХ ДЕЙСТВИЙ С КОМПАНИЕЙ ООО «ПП «ТЕХВЕНТ».

ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ, КОГДА ПО ТРЕБОВАНИЮ ИЛИ ЖЕЛАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ В НАРУШЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ В РФ ТРЕБОВАНИЙ, СТАНДАРТОВ И ИНОЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

- БЫЛО НЕПРАВИЛЬНО ПОДОБРАНО И КУПЛЕНО ОБОРУДОВАНИЕ;
- БЫЛИ НЕПРАВИЛЬНО СМОНТИРОВАНЫ ЭЛЕМЕНТЫ КУПЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ:

- ЕСЛИ БУДЕТ ИЗМЕНЕН ИЛИ БУДЕТ НЕРАЗБОРЧИВ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ИЗДЕЛИЯ;
- ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ НЕ ПО ЕГО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, НЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЕГО РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ С ПЕРЕГРУЗКОЙ ИЛИ СОВМЕСТНО СО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, НЕ РЕКОМЕНДОВАННЫМ ПРОДАВЦОМ, ИЗГОТОВИТЕЛЕМ, ИМПОРТЕРОМ, УПОЛНОМОЧЕННОЙ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИЕЙ;
- НАЛИЧИЯ НА ИЗДЕЛИИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ (СКОЛОВ, ТРЕЩИН И Т. П.), ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИЗДЕЛИЕ ЧРЕЗМЕРНОЙ СИЛЫ, ХИМИЧЕСКИ АГРЕССИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР, ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ИЛИ ЗАПЫЛЕННОСТИ, КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ПАРОВ И Т. П., ЕСЛИ ЭТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ ИЗДЕЛИЯ;
- РЕМОНТА, НАЛАДКИ, УСТАНОВКИ, АДАПТАЦИИ ИЛИ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ НА ТО ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИЛИ ЛИЦАМИ;
- СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ (ПОЖАР, НАВОДНЕНИЕ И Т. П.) И ДРУГИХ ПРИЧИН, НАХОДЯЩИХСЯ ВНЕ КОНТРОЛЯ ПРОДАВЦА, ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИМПОРТЕРА, УПОЛНОМОЧЕННОЙ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ;
- НЕПРАВИЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ СОЕДИНЕНИЙ, А ТАКЖЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (НЕСООТВЕТСТВИЯ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ УКАЗАННЫМ В РУКОВОДСТВЕ) ВНЕШНИХ СЕТЕЙ;
- ДЕФЕКТОВ, ВОЗНИКШИХ ВСЛЕДСТВИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИЗДЕЛИЕ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ, ЖИДКОСТЕЙ, НАСЕКОМЫХ И ПРОДУКТОВ ИХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И Т. Д.;
- НЕПРАВИЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ;
- ДЕФЕКТОВ СИСТЕМЫ, В КОТОРОЙ ИЗДЕЛИЕ ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭТОЙ СИСТЕМЫ;
- ДЕФЕКТОВ, ВОЗНИКШИХ ВСЛЕДСТВИЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕМ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	AA624-A
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	6 НМ
РАЗМЕР ЗАСЛОНКИ	1,2 М ²
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	70 СЕК. (95 °)
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	АС / DC 24 В
ЧАСТОТА	50/60ГЦ
УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ	0(2) ... 10В / 0(4)...20mA
НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ	РУЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	+
УГОЛ ПОВОРОТА	0 - 90 °, МАХ 95 °, РЕГУЛИРУЕТСЯ ПУТЕМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОСТАНОВКИ
ИНДИКАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ	МЕХАНИЧЕСКАЯ
МОЩНОСТЬ	3 ВТ ВО ВРЕМЯ ВРАЩЕНИЯ/ 0,5 ВТ В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	45 ДБ
КЛАСС ЗАЩИТЫ	III
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP44
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	-20 °C +50 °C
ВЛАЖНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	5-95% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ
ДЛИНА ВАЛА	> 50 ММ
ДИАМЕТР ВАЛА	○ 6...16ММ / 5...12ММ
ВЕС	0,75 КГ

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

